



OZNÁMENÍ

Oznamujeme, že v k. ú. **Křenovice** bude na pozemku č. 1973/3, 4249/2, 4249/4, 4249/5, 4906/1, 1986, 3036, 4239/1, 4312, 4920, 4906/1, st. 175, st. 83/3, st. 83/2, st. 83/4, st. 190 a st. 159

od 16.08.2021 do 30.09.2021

probíhat stavba, která řeší připojení nových odběrných míst novými kabelovými rozvody, dle projektu vypracovaného společností ELPROJEKT Písek s.r.o.

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo s.r.o.,
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax.: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C a vl.4355. Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812

Tel.: 373 303 111

122

• OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň-Bolevec
T +420 373 303 111, www.gaenergo.cz

HI. sídlo: Plzeň - Obchodní rejstřík: IČ 49196812, odd. C, vl. 4355, Krajský soud v Plzni
Jednatelé: Zdeněk Židek - Václav Hubač - Ing. Aleš Uldrych



Křenovice

LEGENDA INŽ. SÍTÍ

CETIN

- před zahájením zemních prací nutno zajistit vyčištění vesky, inženýrských sítí včetně zápisu (Inž.sítě jsou zakresleny pouze v průběhu těchto prací je nutno dodržovat přílohu ČSN a vyjádření inž.sítí, aby nedošlo k jejich porušení)
- před zaházením výhy pak podle požadavku správce je přizvat ke kontrole způsobu uložení a zarovnání
- v ochranném pásmu inž.sítí provádět výkopové drážky ručně

Na kabelové vedení uložené do krajnice asf.komunikace nebo do šířkové cesty je rozpočítáváno provizorní zakrytí krajnice.

ZM 711



LEGENDA EL. VEDENÍ

- 1-NAYY-J 4x150mm² 210 m
- 1-NAYY-J 4x95mm² 10 m
- HDV - NYY 4x10mm² 25 m
- E01-N01 (32m), N01-N03 (178m)
- svod E01
- RE-N01 (15m), N02 (10m)

Průřadová soustava: NN - 3PEN-50Hz, 230/400V
 N01 - 3PEN-50Hz, 230/400V, 3-fáz. 3-drát.
 NN - samostatným odpojením od zátroje TN-C

<p>ELPROJEKT Písek s.r.o. projektovaná vedení a inž. práce MěÚ: 28086886, DIC: CZ28086886 IČ: 382 224 728, elproje@elprojek.com</p>		<p>Síťavědi zakázání NN je značeno červenou barvou</p>	
Vypracoval:	Bc. Pavel Vošahlík	Zodp. projektant:	Jan Urdálek
Mikro stavby:	Křenovice	Rozpočítal:	
Investor:	EG.D, a.s.	Kraj:	Jihomoravský
Název stavby:	Křenovice Rybakov: NN kabelové připojení		
Číslo stavby:	103005519	Název souborné:	Inc.dgn
Číslo výkresu:	2	Datum:	02/2020
Oblast výkresu:		Formát:	A3
Situace inženýrských sítí		Měřítko:	1 : 500